

Согласовано:

Начальник технического бюро

ООО "КузнецкТеплоСбыт"

Я.А. Городнов

2026г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ ДО

«СШ по футболу «Металлург»

Ю.А. Романов

2026г.

ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов МАУ ДО "СШ по футболу "Металлург" к работе в осенне-зимний период 2026/2027 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1	Провести промывку оборудования и трубопроводов теплопотребляющей энергоустановки системы отопления	до 01.06.2026г.	Зам. директора по АХЧ Круглова Т.Н.
2	Провести пробную опрессовку теплового узла на плотность и прочность	до 01.06.2026г.	Зам. директора по АХЧ Круглова Т.Н.
3	Провести ежегодную проверку знаний ответственного за безопасную эксплуатацию ТЭУ	до 15.05.2026	Заведующий спортооружением Пронин Ю.Е.
4	Провести проверку технического состояния системы теплопотребления объекта в присутствии представителя теплоснабжающей организации	05.06.2026г.	Заведующий спортооружением Пронин Ю.Е., Калинин С.Н.
5	Провести очередную проверку контрольно-измерительных приборов в ИТП (текущее)	апрель - декабрь 2026г.	Зам. директора по АХЧ Круглова Т.Н.
6	Провести ремонт теплового узла по адресу пр-т Советской Армии, 48А (покраска, побелка, утепление труб, замена термометров, установка регулятора температуры, замена датчика давления на обратном трубопроводе)	до 01.06.2026г.	Заведующий спортооружением Пронин Ю.Е.
7	Провести ремонт теплового узла по адресу пр-т Советской Армии, 46 (покраска, побелка)	до 01.06.2026г.	Заведующий спортооружением Калинин С.Н.
8	Замена воздушных кранов	до 01.06.2026г.	Заведующий спортооружением Пронин Ю.Е., Калинин С.Н.
9	Устранение свищей	до 01.06.2026г.	Заведующий спортооружением Калинин С.Н., Пронин С.Н.